

Deklaracja zgodności WE
Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS 2)



Produkt: Fireray50RV, Fireray100RV
Fireray50RZ, Fireray100RZ
Fireray2000Exd
Fireray3000
Fireray5000

Opis: Czujnik dymu – czujka liniowa działająca z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego, do stosowania w systemach wykrywania pożaru i systemach alarmowych wewnątrz budynków

Producent: FFE Ltd.,
9 Hunting Gate,
Hitchin,
Hertfordshire,
SG4 0TJ,
Zjednoczone Królestwo

Niniejszym oświadczamy, że wskazane powyżej produkty oznaczone marką FFE spełniają wymogi określone w dyrektywach 2004/108/WE oraz 2011/65/UE i w związku z tym mogą być przedmiotem swobodnego przepływu na rynkach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przy czym zastosowanie mają następujące normy:

EN 50130-4:2011 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych

EN 61000-6-3:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

+A1:2011

EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Rok przyznania oznakowania CE: 2015

W imieniu i na rzecz FFE Ltd.:

Imię i nazwisko drukiem: JACOB ANDELIN

Podpis:

Data:

Stanowisko: Dyrektor ds. badań i rozwoju

9 Hunting Gate
Hitchin
Hertfordshire
SG4 0TJ UK

T. +44 (0) 1462 444740
F. +44 (0) 1462 444789
E. sales@ffeuk.com
W. www.ffeuk.com